



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1279/01/2005

ORYGINAL

Wyrób / product: Nawiewnik z filtrem absolutnym
HYG 1, HYG 2, HYG 3, HYG 4

Zawierający / containing: stal nierdzewną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: sal operacyjnych, w których inne systemy nawiewu ze względu na konstrukcję sali nie mogą być stosowane oraz do innych pomieszczeń czystych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Stosować z filtrami posiadającymi Atesty Higieniczne.

Wytwórca / producer:

CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.
50-412 Wrocław
ul. Mazowiecka 17

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.
50-412 Wrocław
ul. Mazowiecka 17



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2010-10-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2010-10-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 października 2005
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątek
Dr Janusz Świątek

prof. T. Poddały