



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1147/01/2004

ORYGINAL

Wyrób / product: **Strop nawiewny z przepływem laminarnym typu LAM**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, poliester, filtr klasy H 13 posiadający Atest PZH, aluminium, MDF, blachę ocynkowaną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: nawiewu i rozprowadzania powietrza w salach operacyjnych i zabiegowych szpitali

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.
50-412 Wrocław
ul. Mazowiecka 17

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for.

CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.
50-412 Wrocław
ul. Mazowiecka 17



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2009-08-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2009-08-27
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego
The date of issue of the certificate 27 sierpnia 2004

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

D. Janusz Świątczak