



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1147/02/2004

ORYGINAL

Wyrób / product: Nawiewnik z filtrem absolutnym - typ NF

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, MDF, aluminium, filtr absolutny z Atestem PZH i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: nawiewu i rozprowadzania powietrza w pomieszczeniach wymagających szczególnej czystości powietrza (pomieszczenia zespołów operacyjnych w szpitalach, przemysł elektroniczny, farmaceutyczny, optyczny)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.
50-412 Wrocław
ul. Mazowiecka 17

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CLIMA TECH POLSKA Sp. z o.o.
50-412 Wrocław
ul. Mazowiecka 17



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2008-08-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2008-08-27
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 sierpnia 2004
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Janusz Świątczak

proj. T. Potulisty